

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

NEK 400:2022

ELEKTRISKE LAVSPENNINGSINSTALLASJONER

C O R R I G E N D U M 4

NEK 400-8-805:2022, avsnitt 805A.559.5.2.301

Erstatt avsnitt 805A.559.5.2.301 med følgende:

Belysningsarmaturer skal være festet:

- *til en bæreline i samsvar med kravene i 805A.521.8.301, eller*
- *direkte til underlaget i samsvar med kravene i 805A.521.8.302.2.*

Endringen trer i kraft 2024-12-15.

Bakgrunn:

NK64 har behandlet kravene i NEK 400-8-805:2022, avsnitt 805A.5.2.301 og vurdert disse kravene opp mot de tilsvarende kravene i NEK 400-8-805:2018, avsnitt 805A.5.3.

NK64 erfarer at komiteen ved omstruktureringen av NEK 400-8-805:2018, Tillegg 805A til å følge strukturen til NEK 400-1 – NEK 400-6, har innført et «både–og» krav som skulle vært et «enten–eller» krav i NEK 400-8-805:2022, avsnitt 805A.559.5.2.301.

NK64 har derfor vedtatt at kravene i NEK 400-8-805:2022, avsnitt 805A.559.5.2.301 endres som beskrevet ovenfor.